

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676282, Амурская обл.,
г. Тында, пер. Зеленый, 1 "А"
Телефон, факс: 8(41656)32608

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 661 / Т от 20.03.2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Сборный колодезь "Ороченские ключи"

Заявитель:

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"

676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт Ерофей Павлович, ул. Партизанская, 34

Дата и время отбора пробы (образца): *07.03.2019 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *07.03.2019 18 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Инженер ВКХ Середина Е.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети"

676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт Ерофей Павлович, ул. Партизанская, 34

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ороченские ключи

Амурская область, Сковородинский район

Код пробы (образца): *661.07.03.19-пк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм3+0,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная ёмкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *-*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка (t +5 °C)*

Дополнительные сведения: *-*

Акт отбора: *от 07.03.2019 г*

Основание для отбора: *договор № 17П от 05.02.2019 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Молибог Н.И.

Шалова



М.П.

Код образца (пробы): 661.07.03.19-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 07.03.2019
 Дата начала исследования: 07.03.2019
 Дата окончания исследования: 11.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 661.07.03.19-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 07.03.2019
 Дата начала исследования: 07.03.2019
 Дата окончания исследования: 08.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	33	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 661 / Т от 20.03.2019

Рис



Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Валеева О.А.

окончание протокола